

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๑๕,๐๐๐ บาท
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๐๐ เมตร ตัวบ่อใช้ท่อกรูพีวีซี ๑๓.๕ รอบบ่อกรุด้วยโคลนผงและกรวดคัดก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท	
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑ ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๔)	
	๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างประเภทงานอาคาร (แบบ พร. ๕)	
	๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ พร.๖)	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑ นายวิฑูพงศ์ คุณารักษ์	
	๖.๒ นายวัชรินทร์ เมืองด้วง	
	๖.๓ นายพิทักษ์ นิลพงศ์	
	๖.๔ นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ	
	๖.๕ นายสมชาย ปัจฉิม	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา กองช่าง
ที่ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาที่ ๙๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาเภา

ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๐๐ เมตร ตัวบ่อใช้ท่อกรุ
พีวีซีชั้น ๑๓.๕ รอบบ่อกรุด้วยโคลนผงและกรวดคัดก่อสร้าง รายละเอียดตามปรากฏตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายตามแบบมาตรฐานอบต.
เสาเภา

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนด
ราคากลาง เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังรายงานตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.
๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย ปัจฉิม)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิธินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาภา

ประเภท งาน เจาะบ่อบาดาล

เจ้าของอาคาร..... องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา

สถานที่ดำเนินการ.... หมู่ที่ 3 ตำบลเสนาภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 รายการ รวมเป็น 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor F (บาท)
1	งานอื่นๆ		
	-เจาะป่อบาดาล Ø 6" ลึก 100 ม.	135,156.37	171999.996
	ท่อกรุ P.V.C. 13.6	-	
	-	-	
	รวม		171999.996
สรุป	ขออนุมัติงบประมาณ		171,000.00
	(ตัวอักษร) (.....หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.....)		

(นายวิชูพงศ์ คุณารักษ์)

ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองคัง)

กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

กรรมการ

(นายชนก ทรใจแข็ง)

ปลัด อบต.

(นายนิติชัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายก อบต

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

ขนาดความลึก 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เสาเกา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเกา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 ส.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอื่นๆ	-			Factor F
2	-เจาะบ่อบาดาล Ø 6" ลึก 100 ม.	135,156.37	1.2726	171999.996	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	ท่อกรุ P.V.C. 13.6	-		-	- ภาษี 7%
3	-	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	-	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
5	-	-		-	
6	-	-		-	
7	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			171999.996	- พื้นที่ปกติ
				171,000.00	
				171,000.00	

ขออนุมัติงบประมาณ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
- ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายวิฑูรย์ คุณารักษ์)

ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

กรรมการ

(นายพิทักษ์ นิลพงศ์)

กรรมการ

(นายเจริญศักดิ์ เกิดสุวรรณ)

กรรมการ

(นายสมชาย ปัจฉิม)

กรรมการ

(นายธนภัทร ใจแจ้ง)

ปลัด อบต.

(นายนิธินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)

นายก อบต

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ตำบลเสนา อำเภอลือต๊ะ
ประมาณการ 12 มิ.ย. 2558
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสภา อำเภอเสนา
จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่...../2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานอื่นๆ								
	-เจาะท่อบาดาล Ø 6" ลึก 100 ม. ท่อกรุ P.V.C. 13.5	100.00	ม.	-	-	1,351.56	135,156.37		LS
					-		135,156.37	135,156.37	



สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

สงขลามีพาดใหญ่

สถานที่ดำเนินการ



แผนที่โดยสังเขป โครงการเจาะบาดาล หมู่ที่ 3



องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
อำเภอศีขร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ
แผนที่โดยสังเขป โครงการเจาะบาดาล
หมู่ที่ 3

สำรวจ	นายสมชาย ปิงลิบ ผ. ช่างโยธา
เขียนแบบ	นายพิทักษ์ นิลพงศ์ นาย ช่างโยธา
ออกแบบ	นายวิชรินทร์ เมืองด้วง นาย ช่างโยธา
ตรวจ	นายวิชาญศักดิ์ คุณรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นายธนากร ใจแจ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายชุตินัย เอี่ยมชลวิไลศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ

แบบ แผนที่โดยสังเขป

แบบเลขที่ /2558

วัน เดือน ปี


แผ่นที่

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

1. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้เป็นงวด งวดละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าที่จะจ่ายเงิน ในแต่ละงวดที่ต่อเมื่อผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานไปปกติ และเป็นข้อที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับถูกต้องแล้วจึงคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

- 1.1 ส่งมอบงานแต่ละบ่อ ณ สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
- 1.2 การส่งมอบบ่อน้ำบาดาล ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเครื่องมีวัดความลึกของบ่อ เครื่องวัดระดับและตรวจวัด ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
- 1.3 คณะกรรมการตรวจการจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบปริมาณน้ำต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกครั้งก็ได้
- 1.4 ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือรับรองโดยผู้นำชุมชนและประชาชน ในหมู่บ้านที่จะใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลที่ได้เจาะไว้นี้ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ยืนยันความลึกของบ่อ ชนิดและจำนวนของท่อกรุท่อกรองน้ำ และความลึก ตลอดจนปริมาณน้ำที่สูญเสียโดยทางต่อเนื่องด้วย
2. การจ่ายเงิน
- 2.1 ผู้รับจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นงวดเมื่อส่งงานครบจำนวนตามกำหนดในข้อ 1 หรือเมื่อส่งงานครบจำนวนตามสัญญา
- 2.2 หากความลึกรวมของบ่อน้ำบาดาลที่ส่งมอบน้อยกว่าความลึกเฉลี่ยรวมที่กำหนดไว้ < $\text{ความลึกเฉลี่ย} \times \text{จำนวนบ่อที่ส่งมอบ}$ ผู้รับจ้างจะทำการปรับลดราคา(หักเงินค่าจ้าง) ในส่วนที่ขาด ดังนี้
- บ่อบาดาลแบบกรุกรวดรอบบ่อ ใช้ท่อ PVC ปรับลดเมตรตามบัญชีประมาณราคากลาง
 - บ่อบาดาลแบบกรุกรวดรอบบ่อ ใช้ท่อเหล็ก ปรับลดเมตรตามบัญชีประมาณราคากลาง
- 2.3 หากบ่อน้ำบาดาลที่เจาะด้วยระบบเจาะและใส่ท่อ ASTM A-120 ไม่ตลอดความลึกขุด ผู้รับจ้างจะทำการปรับลดราคาสำหรับช่วงความลึกที่ไม่ได้ใส่ท่อด้วย
- 2.4 หากความลึกรวมของบ่อน้ำบาดาลที่ส่งมอบมากกว่าความลึกเฉลี่ยรวมที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างจะไม่จ่ายเงินเพิ่มในส่วนที่เกินแต่อย่างใด
- 2.5 หากบ่อน้ำบาดาลที่ผู้รับจ้างส่งมอบมีปริมาณน้ำน้อยกว่าตามที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะทำการปรับลดราคาลงในอัตราปริมาณน้ำที่ต่ำกว่าที่กำหนด ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงละ 25,000 บาท แต่ปริมาณจะส่งมอบไม่น้อยกว่า 70% ของปริมาณน้ำตามสัญญา



แบบปูหน้าบด
ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK
(กรวดกรอบบ่อ)

โครงการ :	
จุดเจาะป่อบาดาล หมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง :	
บ้านปากด่าน หมู่ที่ 3	
ตำบลเสนาบา	
ตำบลอัสสิฐ จังหวัดนครสวรรค์ ๖	
สำรวจ :	
(สมชาย บัวจุม)	
ผ.ช. ช่างโยธา	
(ศักดิ์ชัย บิณฑิต)	
นายช่างโยธา	
เขียนแบบ ออกแบบ :	
(นายวัชรวิทย์ เมืองด้วง)	
นายช่างโยธา	
ตรวจ :	
(นายวัชรวิทย์ เมืองด้วง)	
ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ :	
(นายวัชรวิทย์ เมืองด้วง)	
ผอ.กองช่าง	
แก้ไข :	
(นายสมภาร ไชแจ่ม)	
ปลัด อบต.	
อนุมัติ :	
(นายสมภาร ไชแจ่ม)	
นายก อบต.	
หมายเหตุ :	
DO NOT SCALE THIS DRAWING FOR CONSTRUCTION PURPOSES ONLY. ห้ามใช้แบบร่างนี้เพื่อใช้ทำ งานก่อสร้าง	
แบบเลขที่	แผ่นที่